



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 09 » февраля 2018 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

В период с «15» января 2018 года по «09» февраля 2018 года по адресу: 152915, Ярославская область, город Рыбинск, улица Нансена, дом 26.

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения № 1 от 09.01.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 107, ИНН 7610041466 ОГРН 1027601109580, по адресу: 152915, Ярославская область, город Рыбинск, улица Нансена, дом 26, ИНН 7610041466 ОГРН 1027601109580. Объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1, объект дошкольного образования – категория высокого риска. С целью выполнения требований пожарной безопасности согласно плана плановых проверок по надзору на 2018 год (выполнения выписки из плана проведения мероприятий по надзору на предстоящий год на квартал (месяц), опубликованного на Интернет-сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/4 часа с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут «15» января 2018 года, с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «18» января 2018 года, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «09» февраля 2018 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: экземпляр распоряжения № 1 от 09.01.2018 года получен лично заведующим детским садом № 107 Светцовой Ириной Владимировной 09.01.2018 года в 10 часов 45 минут вх. № 02-06/01-2018, о чем имеется отметка.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

- государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующий детским садом № 107 Светцова Ирина Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что на основании Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 05.08.2015 года № 2243 произошла реорганизация МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 107 в форме присоединения к нему МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86.

Здание 1971 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Проектные решения по генеральному плану соблюдены, эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Согласно справки о штатной численности работников установлено, что в корпусе № 2 детского сада № 107 работают 39 штатных единиц. С 1-го этажа здания имеется 6 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Для доступа на кровлю здания имеется наружная вертикальная лестница. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже. Системы автоматической пожарной защиты здания на момент проведения проверки находятся в исправном состоянии, испытания проведены ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 19.12.2017 года). Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ с ИП Лебедев Г.Б. (Договор №89 от 09.01.2018 года). Здание оборудовано системой радиоканальной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны. Заключен договор на техническое обслуживание системы радиоканальной связи ЯОЮЮЮЮ ВДПО (Договор №84-МТ от 09.01.2018 года). Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водоснабжения (установлено 2 ПК). Проведены работы по испытанию систем внутреннего противопожарного водоснабжения ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 07.2017 года). На территории учреждения имеется пожарный гидрант № 146. Проведено техническое обслуживание данного гидранта 09.2017 года, заключение ГП ЯО «Северный водоканал» гидрант № 146. Проведены испытания наружной пожарной лестница и ограждений на кровле здания ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 14.07.2017 года). Имеются первичными средствами пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. Проведен расчет количества первичных средств пожаротушения в 2013 году ЯОЮЮЮЮ ВДПО. Произведен расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в 2013 году ЯОЮЮЮЮ ВДПО. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, и проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. На объекте разработана и зарегистрирована декларация пожарной безопасности № 78415-971-2-5-18-39 от

02.02.2018 года. Руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение № 800 от 22.02.2018 года, № 1633 от 27.04.2016 года, № 1634 от 27.04.2016 года, № 101 от 28.01.2015 года).

Та территории учреждения имеется одноэтажное строение хозяйственного блока, строение кирпичное, кровля плоская, совмещенная с перекрытием, электрифицировано, отопление центральное водяное. Класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2.

■ **Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Здание хозяйственного блока не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» А4	Детский сад № 107 в лице заведующего Светцовой И.В.
2.	Здание хозяйственного блока не обеспечено первичными средствами пожаротушения, а именно отсутствуют огнетушители в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ пункт 70, 465, Приложение № 1, 2	Детский сад № 107 в лице заведующего Светцовой И.В.
3.	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в здании детского сада выполнен не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ пункт 465, Приложение № 1, 2	Детский сад № 107 в лице заведующего Светцовой И.В.

■ **Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не проверялось;


■ **Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** не проверялось;

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы:

- Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 1/1/1 (05) от 09.02.2018 года;

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского
и Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич
«09» февраля 2018 года


(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующий детским садом № 107
Светцова Ирина Владимировна
«09» февраля 2018 года


(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

