

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №107 города Рыбинска

№ п/п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствие асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входы) в здание	Отсутствуют: пандусный съезд, поручни, вертикальный подъемник. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа. (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	СК	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

5	объекта) Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери. (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). Отсутствие С- и П-образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			О	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон
			С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			О	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон
6	Система информации на объекте	Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп	С,Г	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

3/1000 листов
Заведующий детским садом № 107

И.В. Светцова

